

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«05» апреля 2022 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
66220061000200917489



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ОНДиПР МО г.Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР

«14» апреля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 66-9-2022/0029пп
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 05.04.2022 № 66-9-2022/0029рс, учётный № проверки в ЕРКНМ: 66220061000200917489

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем начальника отдела - начальником ОНД и ПР ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР ОНД и ПР МО г. Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР заместителем главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору майором вн. сл. Вохминцевым Сергеем Павловичем

2) дознавателем ОАП и Д ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР ОНД и ПР МО г. Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) лейтенантом вн. сл. Малковым Данилой Сергеевичем

3) инспектором ОНД и ПР ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР ОНД и ПР МО г. Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) лейтенантом вн. сл. Трошиным Максимом Владимировичем

4) старшим инспектором ОНД и ПР ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР ОНД и ПР МО г. Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в

том числе дознаватели, старшие дознаватели) лейтенантом вн. сл. Катаевым Алексеем Андреевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдение контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" ИНН 6611006430, юридический адрес: СВЕРДЛОВСКАЯ, ИРБИТСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, ПИОНЕРСКИЙ, УЛИЦА, МИРА, 10, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» апреля 2022 года, 09 час. 00 мин.

по «14» апреля 2022 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:

1 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 17 пп. б ППР 1479 от 16.09.2020 г.)

Нарушенное обязательное требование:

организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 17., пп. б) , утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
Правительства Российской Федерации от null № 1479 "Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации"

Срок устранения нарушения:
01.10.2022

2 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

На объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 ППР № 1479 от 16.09.2020г.), в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Нарушенное обязательное требование:

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее -физические лица) необходимо:немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информации;принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее -руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 2. , утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
Правительства Российской Федерации от null № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Срок устранения нарушения:
01.10.2022

3 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

В здании и помещениях МДОУ "Золотой петушок" отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 23 ППР № 1479 от 16.09.2020г.)

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 23. , утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
Правительства Российской Федерации от null № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Срок устранения нарушения:
01.10.2022

4 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

На втором этаже объекта защиты снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (п 16 пп.д ППР № 1479 от 16.09.2020 г.)

Нарушенное обязательное требование:

снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 15, пп. д) , утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от null № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Срок устранения нарушения:

01.10.2022

5 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

На объекте защиты не составлена декларация пожарной безопасности, предусмотренная ст. 64 ФЗ -123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ)1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных

документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены

для соответствующего объекта защиты. 5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья: 64., Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Срок устранения нарушения:

01.10.2022

6 Описание нарушения (место нарушения (при наличии), сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования и иные сведения)

На объекте защиты огнетушители располагаются не на видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (п 409 ППР № 1479 от 16.09.2020 г.)

Нарушенное обязательное требование:

рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: , утв. Постановлением Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от null № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Срок устранения нарушения:

01.10.2022

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР ОНД и ПР МО г. Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) лейтенант вн. сл. Катаев Алексей Андреевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Катаев Алексей Андреевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего для исполнения предписание)

«16» часов «00» минут «14» 04 2022 г.

А.А. Катаев
(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

